



		FOLHA DE DADOS		 <small>Ministério da Saúde • Fundação Oswaldo Cruz</small>	
		FOLHA: 1 de 2			
DATA	15/03/19	OS	CLIENTE: FARMANGUINHOS / FIOCRUZ		
DOC. Nº	FD-FARPW-W070A031 A		PROJETO SISTEMA DE AGUA PURIFICADA - PREDIO 70		
TRANSMISSOR / INDICADOR DE VAZÃO SANITÁRIO					
A	PARA APROVAÇÃO	15/03/19	A. Melo	J. Junior	Wilson
0	PARA APROVAÇÃO	10/05/18	A. Melo	J. Junior	Wilson
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

		FOLHA DE DADOS			
		FOLHA: 2 de 2			
DATA 15/03/19 OS		CLIENTE: FARMANGUINHOS / FIOCRUZ			
DOC. Nº FD-FARPW-W070A031 A		PROJETO SISTEMA DE AGUA PURIFICADA - PREDIO 70			

ITEM	DESCRIÇÃO				
GERAL	1	IDENTIFICAÇÃO	FC-010		
	2	SERVIÇO	MONITORAÇÃO DA VELOCIDADE DE RETORNO DO ANEL PW DE PRODUTOS COMUNS		
	3	FLUXOGRAMA	FL-FARPW-W070A0010		
	4	FUNÇÃO	ANALÓGICA		
	5	NÚMERO DA LINHA OU EQUIPAMENTO	2 1/2"-ET01-PW-003		
	6	TIPO DO ELEMENTO SENSOR	MASSICO		
	7	ALIMENTAÇÃO	24 VCC		
	8	TIPO DE MEDIÇÃO	INSTANTÂNEA		
	9	MONTAGEM	EM LINHA		
	10	CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA (NEC)	NÃO CLASSIFICADA		
	11	GRAU DE PROTEÇÃO INVOLUCRO	IP 65		
	12	FABRICANTE	N/A		
	13	MODELO	N/A		
COND. SERVIÇO	14	UNIDADES DE MEDIÇÃO	m³/h		
	15	FLUÍDO	ÁGUA PW		
	16	PRESSÃO NORMAL	8 BAR		
	17	PRESSÃO MÍNIMA / MÁXIMA	0 - 12 barg		
	18	TEMPERATURA NORMAL	15 - 100 °C		
	19	TEMPERATURA MÍNIMA / MÁXIMA	13 °C @ 120 °C		
	20	VAZÃO NORMAL	21 m³/h		
	21	VAZÃO MÍNIMA / MÁXIMA	0 - 25 m³/h		
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	22	MATERIAL EM CONTATO COM PRODUTO	AISI 316L		
	23	ACABAMENTO INTERNO	ELETROPOLIDO		
	24	UNIDADE DE INDICAÇÃO	m³/h		
	25	MATERIAL DA CAIXA	AISI 316L		
	26	SINAL DE SAÍDA	4 - 20 mA		
	27	FAIXA DE MEDIÇÃO	0 - 30 m³/h		
	28	FAIXA CALIBRADA	0 - 30 m³/h		
	29	PRECISÃO	± 0,1% FE		
	30	TIPO	DOIS FIOS		
	31	CONEXÃO AO PROCESSO	OD 63.5 - TRI CLAMP		
	32	ESTERILIZÁVEL	NÃO APLICÁVEL		
	33	RUGOSIDADE INTERNA MÁXIMA Ra (µm)	0,5		
	34	CONEXÃO ELÉTRICA / PNEUMÁTICA	Prensa Cabo		
ACESSÓRIOS	35	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	SIM		
	36	KIT DE MONTAGEM	NÃO		
	37	INDICADOR DE SAÍDA	DIGITAL		
	38	CONEXÃO PARA LIMPEZA	NÃO		
	39				
	40				
	41				
	42				
	NOTAS: 1- INCLUIR NO FORNECIMENTO CERTIFICADO DE MATERIAL 2- INCLUIR NO FORNECIMENTO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM NO MÍNIMO UM ANO DE VALIDADE 3- INCLUIR NO FORNECIMENTO MANUAL DE OPERAÇÃO / MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO, DESENHOS DIMENSIONAIS E DESENHOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA				