

**DETALHE TÍPICO**  
**FIXAÇÃO PARA ELETRODUTO C/ CHUMBADOR**  
S/ ESCALA

09	1	PÇ	CHUMBADOR "CB" Ø3/8" – GALV. A FOGO
08	1	PÇ	VERGALHÃO ROSCADO AÇO CARBONO GALV. A FOGO Ø3/8" (ROSCA TOTAL)
07	2	PÇ	ARRUELA LISA Ø3/8"
06	2	PÇ	PORCA SEXTAVADA AÇO Ø3/8"
05	1	PÇ	ARRUELA LISA Ø1/4"
04	1	PÇ	PORCA SEXTAVADA AÇO Ø1/4"
03	1	PÇ	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4"x20
02	–	PÇ	ABRAÇADEIRA TIPO "D" (CONFORME PROJETO)
01	01	PÇ	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO – (CONFORME PROJETO)

OBS: SUPORTES TÍPICOS PELO CAMPO. MONTAGEM CONFORME LEVANTAMENTO DE CAMPO. QUANTIDADES CONFORME LEVANTAMENTO DE CAMPO.

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


-----  
-----

## LEGENDA


## NOTAS:

- 1 – -----  
2 – -----

## PLANTA CHAVE



0	10/05/18	Emissao inicial	A. Melo	J. Junior	Tompson
Revisao	Data	Comentarios	Projeto	Verificacao	Aprovacao




Ministério da Saúde

**FIOCRUZ**  
**Fundação Oswaldo Cruz**



NUMERO DO PREDIO	NOME DO PREDIO
070	FABRICAÇÃO DE NÃO-PINICILINICO
TIPO DE PROJETO / SUB-TIPO DE PROJETO	FASE DO PROJETO
DETALHES TÍPICOS– ELETROCALHA	EXECUTIVO
OBJETIVO / SETOR	
REFORMA/FÁBRICA	



ESCALA: S/E

DATA  
10/05/2018

TITULO DO DESENHO  
SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA

NOME DO ARQUIVO MAGNÉTICO  
DE-FARPW-W070A0080

DESENHISTA  
A.MELO

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
TOMPSON

VISTO

Nº PRANCHA