



BARRAMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO
1/2"x3/16" (12,7 x 4,76mm)




TRAÇO ELÉTRICO
TE-01
P=0,5kW
In=2,27A



Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz



| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-------|------------|
| NUMERO DO PREDIO 070 | | NOME DO PREDIO FABRICAÇÃO DE NAO-PINICILINÍCOS | | | |
|  | TITULO DO DESENHO SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA PRÉDIO-70 | | | | |
| | NOME DO ARQUIVO MAGNÉTICO DE-FARPW-E070A0090 | | DOCUMENTO DE REFERÊNCIA | | N° PRANCHA |
| | DATA 10/05/2018 | DESENHISTA A.MELO | RESPONSAVEL TECNICO TOMPSON | VISTO | |