


TABELA DE COMPONENTES DE FORÇA						
ITEM	QTD.	NOMENCL.	DISCRIMINAÇÃO	TIPO	CARACTERÍSTICA	MARCA
1	1	DJG	DISJUNTOR GERAL	3VL17 08-1DD33-0A	60-80A 3P/440V/55kA	SIEMENS
2	2	DJM1	DISJUNTOR MOTOR	3RV10 31-4EA10	22-32A/440V	SIEMENS
3	1	DJ1	DISJUNTOR	5SX1 206-7	6A 2P/440V/3kA	SIEMENS
4	2	DJ3, DJ4	DISJUNTOR	5SX1 202-7	2A 2P/440V/3kA	SIEMENS
5	1	DJ2	DISJUNTOR	5SX1 125-7	25A 1P/127V/5kA	SIEMENS
6	2	1C1, 2C1	CONTATOR	3RT10 15-1AN11	3A - BOBINA 220VAC	SIEMENS
7	2	SC-01, SC-02	VARIADOR DE FREQ.	CFW090024T3848PSZ	11,0kW - 440VAC	WEG
8	6	RB	BORNES	SAK 6,0 EN	PARA TRILHO TS35	CONEXEL
9	2	RB	BORNES TERRA	EK 6,0/35	PARA TRILHO TS35	CONEXEL
10	6	RB	BORNES	SAK 2,5 EN	PARA TRILHO TS35	CONEXEL
11	1	RB	BORNES TERRA	EK 2,5/35	PARA TRILHO TS35	CONEXEL

TABELA DE COMPONENTES DE INSTRUMENTAÇÃO						
ITEM	QTD.	NOMENCL.	DISCRIMINAÇÃO	TIPO	CARACTERÍSTICA	MARCA
1	1	DJI	DISJ. DE INSTRUM.	5SX1 302-7	2A 3P/220V/5kA	SIEMENS
2	1	A	AMPERIMETRO DIGITAL	MT4W-AA-4N	100/5A-48X96	AUTONICS
3	1	SA	SELETORA DE AMPER.	AU31-10E	10A	SEMITRANS
4	1	V	VOLTIMETRO DIGITAL	MT4W-AV-4N	0-500V- 48X96	AUTONICS
5	1	SV	SELETORA DE VOLTIM.	V3-10E	10A	SEMITRANS
6	3	TC1,2,3	TRANSF. DE CORRENTE	4NF01 17-2HC20	100/5A	SIEMENS

TABELA DE COMPONENTES DE COMANDO						
ITEM	QTD.	NOMENCL.	DISCRIMINAÇÃO	TIPO	CARACTERÍSTICA	MARCA
1	1	DJC1	DISJ. DE COMANDO	5SX1 204-7	4A 2P/440V/3kA	SIEMENS
2	1	L0	SINALEIRO LED	L2 - DR - 2 - WP	BRANCO	METALTEX
3	4	L2, L5, L7, L8	SINALEIRO LED	L2 - DR - 2 - GP	VERDE	METALTEX
4	2	L1, L4	SINALEIRO LED	L2 - DR - 2 - R	VERMELHO	METALTEX
5	2	L3, L6	SINALEIRO LED	L2 - DR - 2 - Y	AMARELO	METALTEX
6	1	BL1	BOTÃO LIGA	M2BFR-G-1A	1NA - VERDE	METALTEX
7	1	BD1	BOTÃO DESLIGA	M2BFR-R-1B	1NF - VERMELHO	METALTEX
8	1	BTL	BOTÃO TESTE DE LAMP.	M2BFR-B-1A	1NA - PRETO	METALTEX
9	1	BSAL	BOTÃO SILENCIA AL.	M2BKR-R-1B	1NA - SOCO	METALTEX
10	1	CGC	CHAVE GERAL DE COM.	M2SSR-2-B-2A	2NA/2POSIÇÕES	METALTEX
11	1	CC1	CHAVE COMUTADORA	M2SSR-4-B-2A	2NA/3 POSIÇÕES	METALTEX
12	2	CC1	BL. CONTATO ADITIVO	M-1A	1NA	METALTEX
13	2	CC3, CC4	CHAVE COMUTADORA	M2SSR-2-B-1A	1NA/2 POSIÇÕES	METALTEX
14	1	CATL1	CONTATOR AUXILIAR	3RH11 40-1AN10	4NA	SIEMENS
15	1	CATL1	BL. CONTATO ADITIVO	3RH19 11-1GA40	4NA	SIEMENS
16	4	CA1,2,3,4	CONTATOR AUXILIAR	3RH11 40-1AN10	4NA	SIEMENS
17	2	CA1,3	BL. CONTATO ADITIVO	3RH19 11-1FA11	1NA + 1NF	SIEMENS
18	1	TP1	TRANSF. DE POTENCIAL	4AM65 95-0AT60-0C	2000VA - 440/110V	SIEMENS
19	2	TP2, TP3	TRANSF. DE POTENCIAL	4AM48 95-0AS10-0C	500VA - 440/220V	SIEMENS
20	1	TP4	TRANSF. DE POTENCIAL	4AM81 95-0AN00-0C	300VA - 440/220V	SIEMENS
21	1	AL	ALARME SONORO	SI-220V	INTERMITENTE	DIGILETRON
22	16	RB	BORNES	SAK 2,5 EN	PARA TRILHO TS35	CONEXEL
23	1	-----	PORTA DOCUMENTOS	75.101	FORMATO A4	UNIKEY
24	2	G1, G2	CJ. DE GRELHA E FILTRO	PFA 2000	42m3/h	TASCO
25	2	V1, V2	VENTILADOR	PF 2002	220V - 18 VA	TASCO



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz



NUMERO DO PREDIO 070		NOME DO PREDIO FABRICAÇÃO DE NAO-PINICILINÍCOS		
 ESCALA S/E	TITULO DO DESENHO SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA PRÉDIO-70			
	NOME DO ARQUIVO MAGNÉTICO DE-FARPW-E070A0090		DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	N° PRANCHA
DATA 10/05/2018	DESENHISTA A.MELO	RESPONSAVEL TECNICO TOMPSON	VISTO	