


			<div>FOLHA DE DADOS</div>			<div><div><div><div><div></div><div>farmanguinhos</div><div>Ministério da Saúde • Fundação Oswaldo Cruz</div></div></div><div>FOLHA: 1 de 2</div></div></div>		
DATA 10/05/18 OS			CLIENTE: FARMANGUINHOS / FIOCRUZ					
DOC. Nº FD-FARPW-W070A034 0			PROJETO SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA - PRÉDIO 70					
<div>CÉLULA DE CARGA</div>								
0	PARA APROVAÇÃO		10/05/18	A. Melo	J. Junior	Wilson		
REV.	DESCRIÇÃO		DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.		

			FOLHA DE DADOS			
					FOLHA: 2 de 2	
DATA		10/05/18	OS		CLIENTE: FARMANGUINHOS / FIOCRUZ	
DOC. Nº		FD-FARPW-W070A034	0		PROJETO SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA - PRÉDIO 70	
ITEM						
GERAL	1	IDENTIFICAÇÃO	WE-010			
	2	SERVIÇO	MONITORAÇÃO DE NÍVEL NO TANQUE DE ÁGUA PURIFICADA			
	3	FLUXOGRAMA	FL-FARPW-W070A0010			
	4	NÚMERO DA LINHA OU EQUIPAMENTO	TK-010			
	5	TIPO TANQUE	VERTICAL			
	6	NUMERO DE APOIOS	3			
	7	APOIOS FIXOS OU ARTICULADOS	FIXOS			
	8	PESO TOTAL EQUIPAMENTO (KG)	9.000			
	9	LIMITADORES DE MOVIMENTO	NÃO			
	10	CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA (NEC)	NÃO CLASSIFICADA			
	11	CLASSIFICAÇÃO DO INVÓLUCRO (NEMA)	4			
SENSOR	12	UNIDADES DE MEDIÇÃO	KG			
	13	TIPO DE CELULA	RESISTIVA A COMPRESSÃO			
	14	MATERIAL DO CORPO	AÇO INOX AISI 304			
	15	CLASSE DE PROTEÇÃO	IP 67			
	16	CAIXA DE JUNÇÃO	SIM			
	17	KIT DE MONTAGEM	SIM			
	18	QUANTIDADE DE CELULAS	1			
	19					
TRANSMISSOR E INDICADOR	20	TIPO	MICROPROCESSADO			
	21	SINALDE SAIDA	4 - 20 Ma e relay			
	22	ZERO/SPAN	CONFIGURAVEL			
	23	INDICADOR LOCAL	SIM, 6 DIGITOS EM LCD			
	24	CONEXÃO ELETRICA SENSOR	FABRICANTE			
	25	PRECISÃO / DESVIO	(±) 0,1 %			
	26	ALIMENTAÇÃO	24 VCC			
	27	MONTAGEM	PAINEL			
	28	MATERIAL CAIXA	INOX			
	29	PORTA DE IMPRESSORA	RS-232 IMPRESSORA			
	30	BARREIRA DE PROTEÇÃO	NÃO APLICAVEL			
	31					
ACESSÓRIOS	32	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	SIM			
	33	KIT DE MONTAGEM	NÃO			
	34	INDICADOR LOCAL DE SAÍDA	NÃO			
	35	DISIPADOR DE TEMPERATURA	SIM			
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
NOTAS: 1- INCLUIR NO FORNECIMENTO CERTIFICADO DE MATERIAL 2- INCLUIR NO FORNECIMENTO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM NO MÍNIMO UM ANO DE VALIDADE 3- INCLUIR NO FORNECIMENTO DESENHOS DIMENSIONAIS E DESENHOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA						