


			<div>FOLHA DE DADOS</div>			<div><div><div><div>far</div><div>manguinhos</div></div><div>Ministério da Saúde • Fundação Oswaldo Cruz</div></div></div> <div>FOLHA: 1 de 2</div>		
DATA 10/05/18 OS			CLIENTE: FARMANGUINHOS / FIOCRUZ					
DOC. Nº FD-FARPW-W070A023 0			PROJETO SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA - PRÉDIO 70					
<div>INDICADORES DE PRESSÃO INDUSTRIAL</div>								
0	PARA APROVAÇÃO		10/05/18	A. Melo	J. Junior	J. Camanho		
REV.	DESCRIÇÃO		DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.		

		FOLHA DE DADOS			
		FOLHA: 2 de 2			
DATA 10/05/18 OS		CLIENTE: FARMANGUINHOS / FIOCRUZ			
DOC. Nº FD-FARPW-W070A023 0		PROJETO SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA - PRÉDIO 70			
ITEM		DESCRIÇÃO			
GERAL	1	IDENTIFICAÇÃO	PI-32	PI-31	PI-30
	2	SERVIÇO	INDICAÇÃO DE PRESSÃO NA ALIMENTAÇÃO DA ÁGUA GELADA	INDICAÇÃO DE PRESSÃO NO RETORNO DA ÁGUA GELADA	INDICAÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA DE VAPOR INDUSTRIAL
COND. OPERAÇÃO	3	FLUIDO	ÁGUA GELADA	ÁGUA GELADA	VAPOR INDUSTRIAL
	4	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (MIN/MAX)	7 °C @ AMB	12 °C @ AMB	AMB @ 135 °C
	5	PRESSÃO DE OPERAÇÃO (MIN/MAX)	0 - 3,0 barg	0 - 3,0 barg	0 - 8,0 barg
	6	DENSIDADE @ TEMP. OPERAÇÃO	-----	-----	-----
	7	VISCOSIDADE @ TEMP. OPERAÇÃO	-----	-----	-----
	8	QUANTIDADE	1	1	1
	9	FLUXOGRAMA	FL-FARPW-W070A0010	FL-FARPW-W070A0010	FL-FARPW-W070A0010
	10	TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
CARACTERÍSTICAS	11	TIPO	BOURDON	BOURDON	BOURDON
	12	MONTAGEM	TRASEIRA	TRASEIRA	INFERIOR
	13	RANGE DO DISPLAY	0 - 6 bar	0 - 6 bar	0 - 10 bar
	14	RANGE DE MEDIÇÃO	0 - 3,0 bar	0 - 3,0 bar	0 - 8,0 bar
	15	MATERIAL DA CAIXA	AISI 304	AISI 304	AISI 304
	16	MATERIAL EM CONTATO COM O FLUIDO	AISI 304	AISI 304	AISI 304
	17	MATERIAL DO DIAFRAGMA	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
	18	FLUIDO DE PREENCHIMENTO	GLICERINA	GLICERINA	GLICERINA
	19	PRECISÃO	± 1% FE	± 1% FE	± 1% FE
	20	TIPO DE CONEXÃO	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
	21	DIÂMETRO DO MOSTRADOR	100 mm	100 mm	100 mm
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
29					
30					
ACESSÓRIOS	31	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	SIM	SIM	SIM
	32	TUBO SIFÃO	NÃO	NÃO	SIM
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
FAB	38	FABRICANTE			
	39	MODELO			
NOTAS: 1 - INCLUIR NO FORNECIMENTO CERTIFICADO DE MATERIAL 2 - INCLUIR NO FORNECIMENTO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM NO MÍNIMO UM ANO DE VALIDADE 3 - INCLUIR NO FORNECIMENTO DESENHOS DIMENSIONAIS					